

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«05» марта 2021 г.

Брянская обл. г. Жуковка

Я, начальник отделения – главный государственный инспектор Жуковского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Барбашов Алексей Николаевич, рассмотрев материалы административного дела о нарушении требований пожарной безопасности и постановление №6 по делу об административном правонарушении от 05.03.2021г. вынесенное в отношении должностного лица – директора МБОУ Жуковская средняя общеобразовательная школа №1 Шишкарёвой Г.В.

Материалами установлено, что «01» марта 2021 г. в 10 час. 00 мин. в здании и помещениях МБОУ Жуковская СОШ №1, по адресу: Брянская область, г. Жуковка пер. Школьный, д.9, Шишкарёва Галина Владимировна, являясь должностным лицом – руководителем объекта нарушила Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

а именно:

- На объекте не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты объекта, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в связи с чем, отсутствует информация о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. п.54 Правила противопожарного режима;
- Отсутствуют ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного п.30 Правила противопожарного режима;
- Пэтажные и секционные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действующим требованиям ст.ст. 1-6 ФЗ №123 от 22.07.2008 года.

Допущенные нарушения явились следствием не надлежащего исполнения своих должностных обязанностей в части соблюдения требований пожарной безопасности на объекте.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

2. Копию представления направить Шишкарёвой Г.В., разъяснив ей, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **она обязана рассмотреть данное представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах к должностному лицу, вынесшему представление.**

3. Предупредить Шишкарёву Г.В., что в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ, а также за непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Начальник отделения –
главный государственный инспектор
Жуковского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы


А.Н. Барбашов

Копию представления получил _____

Т

Телефон доверия главного управления МЧС России по Брянской области 443-000